

8.2.10 回风口的吸风速度宜按表 8.2.10 选用。

表 8.2.10 回风口吸风速度 (m/s)

回风口位置		吸风速度
下部	经常无人房间和走廊	≤ 1.5
	经常有人房间	≤ 1
上部	走廊	≤ 2

8.2.11 洁净手术室应设上部排风口，其位置宜在病人头侧的顶部。排风口吸风速度不应大于 2m/s 。

[技术要点]

- 1.目的：控制回风口吸风速度主要在于噪声控制。
- 2.注意：为了排除一部分麻醉气体和室内污浊空气，排风口应设在上部并靠近发生源的人的头部。